

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile

All'Ill. mo Sig. Giudice Concita CULTRERA

* * *

VERIFICA CONDIZIONI MURO DI CONFINE COMPENDIO PIGNORATO
(procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 78/2023)

* * *

Causa civile

Promossa da [REDACTED] - creditori procedenti
nei confronti del Sig. [REDACTED] - debitore esecutato



* * *

Il sottoscritto Ing. Nicola Ferla, in data 04.06.2024 ha effettuato un sopralluogo sul bene pignorato sito in via della marzaiola n.4 in Siracusa al fine di le condizioni di sicurezza di un tratto del muro di confine, come da segnalazione del custode Avv. Amalia Bianca del 06.05.2024.

**Nel breve periodo (max 3 mesi) non si ravvisano condizioni di pericolo di caduta o crollo in quanto l'opera anche se inclinata risulta stabile.
Nel medio termine servirebbe procedere al rifacimento dell'opera in quanto non si possono fornire garanzie sulla durabilità della stessa.**

Nel medio termine, invece, servirà procedere al rifacimento del tratto di 17 m con un costo complessivo pari a 2.000 €.





(Ing. Nicola Ferla)
Nicola Ferla

