



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



INFORMAZIONI GENERALI

Codice: ACE-C596-112-I-001	Data: 30/10/2014	Validità: 30/10/2024	Motivo: Trasformazione edilizia
----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CERTIFICATO RELATIVO A Intero edificio	NUMERO UNITA' IMMOBILIARI 1
---	------------------------------------

UBICAZIONE	
Comune: Champdepraz	C.A.P.: 11020
Indirizzo: Frazione VIERING 45	
Coord. Nord: 5061009	Coord. Est: 395996
Altitudine [m]: 391	
Zona climatica: E	Gradi giorno: 2971



DATI CATASTALI	
Sezione:	Categoria catastale: A/7
Foglio: 23	Particelle: 767
Subalterni: 4	


DATI PROPRIETARIO

Nome: ██████████	Cognome: ██████████
Rag.Soc.:	Cod.Fisc./P.IVA: ██████████
Indirizzo: FRAZIONE VIERING, 45	Comune: CHAMPDEPRAZ (AO) C.A.P.: 11020
Telefono:	Email:

PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE

EDIFICIO IN CLASSE **D**

Basso fabbisogno



Alto fabbisogno

ARCH	ANA	SCV	ELE	LEVA	UT	UFA	FIN	TRIB	COM.
SEG									MES
DOMINE DI CHAMPDEPRAZ REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA									
RICEVUTO									
SIND									BIBL
VICE									CANT
ASS1	23.4 kWh/m ² a	11 DIC 2014						CUC	
ASS2	46.8 kWh/m ² a	878						PRY	
ASS3	PROT. N. 878	CAT. 5							
ASS4	< 93.7 kWh/m ² a								

EPgl
156.1
kWh/m² anno

QUALITA' INVOLUCRO

Bassa

QUALITA' IMPIANTO

Bassa

USO FONTI RINNOVABILI

Bassa



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



DESCRIZIONE INVOLUCRO	
Destinazione d'uso:	E.1 (1)-(2) Edifici residenziali
Tipologia edilizia:	Edificio singolo
Tipologia costruttiva:	Muratura portante in pietra
Tipologia infissi:	Telaio in pvc Vetro doppio con gas basso emissivo
Anno di costruzione:	1919 - 1945
Anno di ristrutturazione:	Dopo il 2005
Superficie utile [m ²]:	108.00
Superficie disperdente (S) [m ²]:	302.60
Volume lordo riscaldato (V) [m ³]:	411.89
	S/V: 0.73

DESCRIZIONE IMPIANTO				
RISC	Anno installazione	2013	Tipologia	Caldaia a combustione
	Potenza nominale [kW]	22.80	Combustibile	Gas naturale
ACS	Anno installazione	2013	Tipologia	Impianto misto riscaldamento/ACS
	Potenza nominale [kW]	22.80	Combustibile	Gas naturale
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EP _{i, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il riscaldamento	67.99 kWh/m ² anno	EP _{e, invol}	Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento	6.61 kWh/m ² anno
EP _i	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale	117.52 kWh/m ² anno	300		0
EP _e	Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva	8.52 kWh/m ² anno	20		0
EP _{acs}	Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria	30.06 kWh/m ² anno	80		0
EP _{ill}	Fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione	0.00 kWh/m ² anno	L'edificio non richiede il calcolo di questo indice di prestazione energetica (ex d.G.r. 1606/2011)		
EP _{gl,fer}	Contributo fonti rinnovabili	0.00 kWh/m ² anno	0		50
CO ₂	Emissione di gas ad effetto serra in atmosfera	31.90 kg/m ² anno	60		0


POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO

INTERVENTO	PRIORITA' DI INTERVENTO	PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE [kWh/m ² anno]	CLASSE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE	RIDUZIONE CO _{2eq} [%]
Involucro				
Impianto				

SOMMATORIA DI TUTTI GLI INTERVENTI IPOTIZZATI

Note	Fabbricato di recente ristrutturazione con interventi già eseguiti su murature, impianti e serramenti.
------	--

Firmato Da: MARTOCCHIA MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3ba62



Regione Autonoma Valle d'Aosta



COA energia FINAOSTA

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA



PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Nome: RICCARDO	Nome:
Cognome: MELLO SARTOR	Cognome:
Titolo: Geometra	Titolo:
Indirizzo: Rue des alpes 11 VERRES (Ao)	Indirizzo:
Telefono: 0125929364	Telefono:
E-mail: studioriccardo@tiscali.it	E-mail:

COSTRUZIONE

COSTRUTTORE	DIRETTORE LAVORI
Nome: FLAMUR	Nome: RICCARDO
Cognome: KUMARA	Cognome: MELLO SARTOR
Ragione Sociale:	Titolo: Geometra
Indirizzo: VIA SAN PIETRO 14 TRINO (VC)	Indirizzo: Rue des alpes 11 VERRES (Aosta)
Telefono: 3662983375	Telefono: 0125929364
E-mail: cedcielle@tin.it	E-mail: studioriccardo@tiscali.it

SOGGETTO CERTIFICATORE

Nome: YURY	Cognome: COSTABLOZ	Titolo: Diploma di geometra
Indirizzo: FRAZIONE ECHALLOD SUPERIORE 41	Comune (Prov): ARNAD (AO)	C.A.P.: 11020
N. accreditamento: 408	Telefono: 0125/929364 - 347/0835022	Email: yury.costabloz@geopec.it

DATI DI INGRESSO

<input type="checkbox"/> Progetto Energetico	Provenienza	Sopralluogo
<input checked="" type="checkbox"/> Rilievo sull'edificio		

SOPRALLUOGHI

N	DATA	DESCRIZIONE
1	01/10/2014	Verificato murature, impianti e serramenti.
2		
3		
4		

SOFTWARE

DENOMINAZIONE: Beauclimat	VERSIONE: 3.0.8
PRODUTTORE: Regione Autonoma Valle d'Aosta	

TIMBRO E FIRMA

Il soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente **attestato in conformità** alle disposizioni contenute nella l.r. 26/2012 e nelle relative deliberazioni applicative approvate dalla Giunta regionale.

Data 30/10/2014 Soggetto certificatore

dice ACE-C596-112-I-001

Pagina 3/3

