

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Zona Negozio
 Edifici non residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI ⁽¹⁾

Codice Certificato	231109C	Validità	11/09/2023
Riferimenti catastali	Comune di Schiavon (VI) - Fg. 4 - mapp.148 - sub. 11 (porzione negozio)		
Indirizzo edificio	Via S. Teresa n. 4 - 36060 Schiavon (VI)		
Nuova costruzione	<input type="checkbox"/>	Passaggio di proprietà	<input type="checkbox"/>
		Riqualificazione energetica	<input type="checkbox"/>
Proprietà	Prandina Enzo & C. s.n.c.	Telefono	0444-665041
Indirizzo	Via S. Teresa n. 4 - 36060 Schiavon (VI)	E-mail	

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe : **E**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI ⁽²⁾

EMISSIONI DI CO₂
 8,10 kgCO₂/m² anno



PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
 0,00 kWh/m² anno

LIMITE DI LEGGE 20,75 kWh/m² anno



4 QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) ⁽³⁾

I

II

III

IV

V

5. METODOLOGIA DI CALCOLO ADOTTATA ⁽⁴⁾


UNI/TS 11300-1, UNI/TS 11300-2, UNI/TS 11300-4 e
 norme correlate

6. RACCOMANDAZIONI ⁽²⁾		
Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (Anni)
1)		0,0
2)		0,0
3)		0,0
4)		0,0
5)		0,0

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE ⁽²⁾	0,00 kWh / m ² anno	0,0 (<10 anni)
---	--------------------------------	----------------

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO ⁽⁶⁾

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE	Riscaldamento <input checked="" type="checkbox"/>	Raffrescamento <input type="checkbox"/>	Acqua calda sanitaria <input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	--



8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO (*)		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA		8.4 ILLUMINAZIONE	
Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)	39,25	Indice energia primaria (EPecs)	1,01	Indice energia primaria (EPI)	
Indice energia primaria limite di legge		Indice en. primaria limite di legge (d.lgs. 192/05)	20,75			Indice energia primaria limite di legge	
Indice involucro (EPe, invol)	20,06	Indice involucro (EPI, invol)	32,65				
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (ηg)	82,67	Fonti rinnovabili	0,00	Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili (termici)	0,00				
		Fonti rinnovabili (meccanici)	0,00				

9. NOTE

(Interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell'edificio, sistemi gestionali in essere, ...)

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	<i>Edificio di tipo artigianale</i>			Foto dell'edificio (non obbligatoria)
Tipologia costruttiva	<i>Mista: c.a. e laterizio</i>			
Anno di costruzione	1994	Numero di appartamenti	1	
Volume lordo riscaldato V (m ³)	1205,00	Superficie utile (m ²)	295,70	
Superficie disperdente S (m ²)	839,40	Zona climatica/GG	E / 2360	
Rapporto S/V	0,697	Destinazione d'uso	E.5	

11. IMPIANTI (*)

Riscaldamento	Anno di installazione	1994	Tipologia	<i>Caldala tradizionale</i>	
	Potenza nominale (kW)	31,90	Combustibile	<i>Metano</i>	
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	1994	Tipologia	<i>Caldala tradizionale</i>	
	Potenza nominale (kW)	31,90	Combustibile	<i>Metano</i>	
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia		
	Potenza nominale (kW)		Combustibile		
Illuminazione	Anno di installazione		Tipologia		
	Potenza nominale (kW)				
Fonti rinnovabili	Anno di installazione	0	Tipologia		
	Energia annuale prodotta	0			kWh
		0			kWh

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico	<i>Arch. Cuman Bernardino - ordine architetti di Vicenza n. 486</i>		
Indirizzo	<i>Dato non disponibile</i>		Telefono/e-mail
Progettista/i impianti	<i>Dato non disponibile</i>		
Indirizzo			Telefono/e-mail

13. COSTRUZIONE

Costruttore	<i>Dato non disponibile</i>		
Indirizzo			Telefono/e-mail
Direttore/i lavori	<i>Arch. Cuman Bernardino - ordine architetti di Vicenza n. 486</i>		
Indirizzo			Telefono/e-mail

14. SOGGETTO CERTIFICATORE			
Ente/Organismo pubblico	Tecnico abilitato <input checked="" type="checkbox"/>	Energy Manager	Organismo/Società
Nome e cognome / Denominazione	Devīs Rodighiero		
Indirizzo	Via IV Armata n. 48 - Bassano del Grappa (VI)	Telefono/e-mail	0424 - 33423
Titolo	Perito Industriale	Ordine/Iscrizione	Collegio Per. Ind. di Vicenza n. 1586
Dichiarazione di indipendenza ⁽⁸⁾	Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali per false attestazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara l'assenza del conflitto di interessi ai sensi del comma 3 dell'Allegato III del Decreto Legislativo 30 maggio 2006, n. 115.		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI
<i>Sopralluogo in data 03 settembre 2013 con rilievo a vista per quanto possibile senza eseguire prove distruttive. Dati sulle tipologie delle strutture edilizie e sugli impianti desunti/rilevati durante il sopralluogo.</i>

16. DATI DI INGRESSO	
Progetto energetico	<input checked="" type="checkbox"/> Rilievo sull'edificio
Provenienza e responsabilità	Responsabilità del sottoscritto

17. SOFTWARE			
Denominazione	EC700 versione 4.0.0	Produttore	Edilclima S.r.l.
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI/TS 11300) fornito dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano).			
Certificato di conformità n. 24 alle norme UNI/TS 11300:2008 parte 1 e 2, rilasciato dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano) il 28 giugno 2011.			
Certificato di conformità n. 31 alla norma UNI/TS 11300-4:2012, rilasciato dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano) il 4 settembre 2012.			

Data emissione

11/09/2013

