

Studio tecnico ing. Giovambattista CHIRILLO  
C.so Numistrano, 79 88046 Lamezia Terme (CZ)  
Telefax. 0968/25639 Cell. 340/8208847  
E-mail:[gianni.chirillo@gmail.com](mailto:gianni.chirillo@gmail.com)

---

**Allegato n. 11:** Verbale Conferenza dei Servizi

AREA TECNICA

**OGGETTO:** Riconvocazione conferenza di servizi per l'esame di una domanda di permesso ad edificare, con allegati gli elaborati progettuali relativi, per la realizzazione di un centro commerciale – Artt. 4 e 5 del D.P.R. 20/10/1998, n. 447 modificato dal D.P.R. 7/12/2000, n. 440 - Verbale.

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2004, in Soveria Mannelli presso i locali dell'Area Tecnica Comunale per le ore 10.00 era stata riconvocata dal Responsabile del Procedimento con propria nota Raccomandata A.R. Prot. n. 8989 del 24 novembre u.s. una conferenza di servizi per l'esame della domanda del permesso di costruire presentata dal Sig. Muraca Luigi, nato a Bianchi il 05/08/1948 ed ivi residente in Via Corazzo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "Centro Commerciale ALV. M s.r.l." con sede a Soveria Mannelli in località Gentile, per la realizzazione di un centro commerciale denominato "Centro Commerciale Fratelli Muraca" previsto ubicato nella stessa località Gentile del Comune di Soveria Mannelli, che in prima seduta si era riunita il 23 novembre 2004.

Sono state riconvocate alla conferenza le sottoelencate Amministrazioni:

- Regione Calabria  
Assessorato Regionale all'Urbanistica  
Via delle Repubbliche Marinare  
**CATANZARO LIDO**
- Amministrazione Provinciale  
Settore 8 - Ecologia  
Piazza L. Rossi  
**CATANZARO**
- Regione Calabria  
Dipartimento ai LL.PP. ed Acque  
Ufficio Tecnico Regionale  
(ex Ufficio del Genio Civile)  
Via Crispi  
**CATANZARO**
- Regione Calabria  
Dipartimento LL.PP. ed Acque  
Geologico Regionale - Settore 24

Via Crispi, 33  
CATANZARO

- Comando dei Vigili del Fuoco  
Via Cortese  
CATANZARO  
(Fax: 0961/531998)

- Dirigente Medico di Igiene Pubblica  
A.S.L. n. 6  
Dott. Lionello Palazzo  
SEDE

- Regione Calabria  
A.S.L. n. 6  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro  
Via S. Tenente Notaro C/o Ospedale Vecchio  
88046 LAMEZIA TERME


Si richiama preliminarmente il verbale della prima riunione tenutasi il 23 novembre u.s., nella quale era intervenuto il solo Dott. Fausto Calìo a rappresentare il Settore Tutela Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro giusta delega del Dirigente di quel Settore D.ssa Sozzi e del Presidente della stessa Amministrazione Provinciale Michele Traversa del 22/11/2004 Prot. n. 74507, già allegato al precedente verbale mentre non erano intervenuti i rappresentanti delle altre Amministrazioni convocate, per cui la stessa riunione fu dichiarata deserta ed aggiornata alla data odierna.

Sono intervenuti alla riunione odierna:

- Il Dott. Fausto Calìo a rappresentare il Settore Tutela Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro giusta delega sopra citata.
- Il Dott. Lionello Palazzo, nella sua qualità di Dirigente Medico di Igiene Pubblica dell'A.S.L. n. 6.

I presenti prendono preliminarmente atto, unitamente al Responsabile del Procedimento che le altre Amministrazioni hanno espresso il proprio parere come segue:

- Regione Calabria – A.S.L. n. 6 – Dipartimento di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro: Conferma, con nota n. 4884/RG del 01/12/2004, il parere favorevole, con prescrizioni, già espresso in data 16/11/2004 e trasmesso con nota 4633/RG;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: Conferma, con nota Prot. n. 19172/16030 del 9/12/2004 del parere favorevole, con prescrizioni, già trasmesso con precedente nota Prot. n. 17783/16030 del 27/11/2004;
- Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. e Acque – Settore Affari Tecnici – Servizio Tecnico Decentrato: Ha confermato, con fax Prot. n. 7743 del 14/12/2004, l'avvenuto deposito del progetto precedentemente comunicato con nota Prot. n. 408 del 26/07/2004;
- Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica – Settore Pianificazione e Programmazione Urbanistica – Servizio Istruttoria e Vigilanza Urbanistica: ha



comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, con Fax del 14/12/2004 Prot. n. 3216;

- Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. e Acque – Direzione Generale: ha comunicato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell'Art. 13 della Legge 2/2/74, n. 64.

Il Dott. Fausto Calìò, nella sua qualità, sulla scorta degli elaborati trasmessi unitamente alla convocazione della conferenza di servizi, e della relazione integrativa acquisita agli atti in data odierna, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento specificando che per il sistema di smaltimento dei rifiuti dovrà essere rispettato quanto prescritto nella nota Prot. n. 74875 del 23/11/2004 del Servizio Rifiuti che viene allegata in copia unitamente al presente verbale. Per quanto attiene alla installazione ed esercizio del gruppo elettrogeno ausiliario, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla nota Prot. n. 74719 del Servizio Risorse Energetiche, pure allegata in copia al presente verbale. Infine, per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio della cabina elettrica dovranno essere rispettate le procedure di autorizzazione previste dalla Legge regionale n. 17/2000 e dal vigente Regolamento Provinciale di attuazione della stessa Legge.

Il Dott. Lionello Palazzo, nella sua qualità e per quanto di sua competenza, sotto il profilo igienico sanitario, ritiene che l'opera da realizzare sia conforme alle disposizioni vigenti in materia con le seguenti prescrizioni: Onde evitare che dai contigui lotti, già sede di insediamenti produttivi, provengano polveri derivanti dalle lavorazioni, è opportuno che venga realizzata, lungo il confine con i predetti lotti, una siepe viva con alberature idonee a guisa di frangivento. Si prescrive inoltre che le pareti dei locali sede di laboratori vengano piastrellate per un'altezza non inferiore a ml. 2.20 dal piano di calpestio.

Il Responsabile del Procedimento prende atto dei pareri favorevoli appena riportati e di quelli già acquisiti da tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento della conferenza dei servizi.

Determina che non si rende necessario riproporre al Consiglio Comunale il progetto atteso che lo stesso non comporta sostanziali modifiche rispetto a quello già esaminato dalla stesso Consiglio Comunale e per il quale si era espresso con proprio atto deliberativo n. 25 del 24/03/2004, e di procedere perciò secondo quanto contenuto nel deliberato del citato atto di C.C. n. 25.

Determina, inoltre, di invitare la Ditta ed il Progettista dell'opera ad integrare il progetto esecutivo tenendo conto di tutti i pareri espressi e delle prescrizioni in essi contenute da tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento della conferenza dei servizi.


Si allegano al presente verbale i pareri espressi sopra citati.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Convocati



Il Responsabile del Procedimento






ESPRIME PARERE

- che ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974 n.64, le previsioni dell'esaminata proposta di Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Soneria Mannelli, sono compatibili, in linea di massima, con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, con l'obbligo di tener conto, in sede opportuna del contenuto di cui al precedente "considerato", alla cui attuazione resta subordinata la validità del presente parere.

Si restituisce una copia dell'esaminata variante al P.R.G., munita del visto di questo Ufficio.

IL FUNZIONARIO  
(Arch. Franca Gentile)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Pof. Vincenzo Pizzonia)



REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO URBANISTICA  
Settore Pianificazione e Programmazione Urbanistica  
Servizio Istruttoria e Vigilanza Urbanistica

Prot. n. 3216


Al Responsabile  
dell'Area Tecnica del  
Comune di  
Soveria Mannelli

OGGETTO: Art. 4 e 5 del DPR n° 447/98 - Delibera consiliare n° 25/04,  
Conferenza di Servizi del 14.12.04 inerente la realizzazione di un centro commerciale  
località Gentile -  
**[REDACTED]**  
Parere. -

Con riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, questo Servizio, esaminato il carteggio trasmesso, ritiene di esprimere parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Nell'ambito del lotto fondiario dovranno essere previsti i parcheggi privati nella misura stabilita dall'art. 5 del D.L. 02.04.68, n. 1444;
2. Le aree interessate dall'intervento, non ricadono tra quelle vincolate dal P.A.L.;
3. Il rilascio del permesso di costruire resta subordinato alla verifica puntuale da parte comunale di tutti gli indici e parametri di utilizzazione previsti dalle vigenti N.T.A. per le aree produttive (D) e di ogni quant'altra norma che regoli l'attività urbanistica-edilizia.

Il Funzionario  
(Geom. Luigi Papalco)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Walter Canino)





*Regione Calabria*

Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque  
Settore Affari Tecnici  
SERVIZIO TECNICO DECENTRATO  
CATANZARO

Catanzaro li **14 DIC. 2004**

Prot. N. 7743

AL COMUNE DI  
**SOVERIA MANNELLI**

Riscontro alla nota del 24/11/2004

N.

Allegati N.

**OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 - L.340/00 ,  
riconvocata per giorno 14.12.04 presso la Sede dell'Area Tecnica Comunale.  
Comune di Soveria Mannelli.  
Realizzazione di un Centro Commerciale in loc. Gentile**

Con riferimento all' oggetto si comunica, per quanto di competenza di questo Ufficio, che la Ditta Committente "Societa' ALV. M Srl" di Soveria Mannelli ha gia' provveduto, in data 26.07.2004 con Prot.408, a depositare presso il competente Servizio Tecnico Decentrato il progetto relativo alle opere di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 7 del 27/04/1998 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Ing. Giuseppe Romano)

Prot. n° 4884 /RG

Data: 01 DIC. 2004

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI Prov. di Catanzaro	
06 DIC. 2004	
Prot. n. <u>9335</u>	Cat. <u>VI</u>
Cl. _____	Fase. _____

Al Comune di Soveria Mannelli  
Al Responsabile dell'Area Tecnica  
geom Francesco Adamo  
88049 SOVERIA MANNELLI

Oggetto: Convocazione conferenza di servizi per l'esame della domanda di concessione ad edificare per la realizzazione di un insediamento produttivo della **Ditta Centro Commerciale ALV.M. Srl.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n° 8989 del 24/11/04, con la quale viene riconvocata, per giorno 14 dicembre 2004, la conferenza di servizi per l'esame della domanda di concessione meglio emarginata in oggetto, si comunica che questo Servizio in data 16 novembre 2004, con prot. n° 4633/RG, ha già trasmesso a codesto Ente il proprio parere di competenza.

  
Il Dirigente  
Dott. **Giovambattista Macri**

*Stal*

*F. Adamo*

PRATICA EDILIZIA 3/2004

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA  
**ASL**  
Lamezia Terme

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
**SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO**  
Via S. Tenente Notaro c/o Ospedale Vecchio  
88046 LAMEZIA TERME

Tel/Fax 0968 / 208333  
e-mail: spsal.lamezia@libero.it

Prot. n° 4633/RC

Lamezia Terme 26 NOV. 2004

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI Prov. di Catanzaro	
23 NOV. 2004	
Prot. n. <u>8966</u>	Cat. <u>VI</u>
Cl. ....	Fase. ....

Comune di Soveria Mannelli  
Al Responsabile dell' Area Tecnica  
Geom. F.sco Adamo  
88049 SOVERIA MANNELLI

e, p.c. Al Sig. Muraca Luigi nella sua qualità di  
Legale Rappresentante della Ditta  
Centro Commerciale ALV.M. Srl  
Località Gentile  
88049 SOVERIA MANNELLI

Oggetto: Parere preventivo nuovo insediamento produttivo. (Art. 48 303/56, art. 20 legge 833/78 art. 11 L.R. 12/89). Realizzazione di un centro commerciale, nel Comune di Soveria Mannelli.

Ditta "Centro Commerciale ALV.M. Srl"

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto prot. n° 8062 del 26/10/04, esaminati gli elaborati tecnici e la relazione tecnica allegata, si esprime **parere favorevole di competenza subordinato alle seguenti prescrizioni:**

1. tutte le macchine/apparecchiature utilizzate nel reparto macelleria, salumi/formaggi e ortofrutta, devono essere corredate da **marcatura CE**, da **dichiarazione di conformità** che deve essere in possesso dei contenuti previsti dall'allegato II del DPR 459/96, e da **manuale d'istruzione per l'uso** che deve comprendere i contenuti informativi previsti al punto 1.7.4 dell'allegato I al DPR 459/96;
2. le celle frigorifere devono essere provviste di segnalatore d'allarme acustico e/o luminoso che avverta la presenza di lavoratori all'interno di esse, e devono possedere un sistema di apertura dall'interno. Inoltre, per temperatura di esercizio di **-25 / -30 °C**, dovrà essere ricavato a fianco alle celle frigorifere, un idoneo locale per il cambio degli indumenti nonché per il riposo degli addetti (il tempo di lavoro nelle celle non dovrà prolungarsi per più di 30 min. consecutivi);
3. le soglie in marmo dei gradini delle scale, devono essere dotati di dispositivo antiscivolo;
4. le pareti perimetrali dei servizi igienici (antibagno, WC e docce) devono essere piastrellate sino ad una altezza di almeno 180 cm.;
5. dovranno essere messi a disposizione per ogni lavoratore apposito armadietto a doppio scomparto;
6. le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica collocata in luoghi appropriati;
7. relativamente al rischio da agenti biologici, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal titolo VIII del D.Lgs. 626/94;
8. devono essere predisposti apparecchi estintori portatili di primo intervento che dovranno essere collocati in luoghi accessibili e ben individuabili e mantenuti in efficienza;


DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO

9. durante tutte le attività esposte a rischio da aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc), il Datore di Lavoro deve dotare gli addetti di idonei dispositivi di protezione individuali (grembiuli imperforabili, bracciali, guanti a maglia metallica, ecc );
10. gli scaffali, al fine di scongiurare il pericolo di eventuali ribaltamenti, devono essere idoneamente ed efficacemente ancorati, e devono inoltre avere in un punto ben visibile un cartello con la portata espressa in Kg/mq.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità della Ditta nel dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro.



Il Dirigente  
Dott. Giovambattista Macri





COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
CATANZARO

27/11/2004



UFFICIO: PREVENZIONE

Prot.n. 1317416030

AL COMUNE DI  
SOVERIA MANNELLI

(c.a GEOM. ADAMO)

Oggetto: Riconvocazione Conferenza di servizi per il  
14 dicembre 2004 - Ditta ALV.M. S.R.L. LOC. GENTILE  
SOVERIA MANNELLI

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI Prov. di Catanzaro	
13 DIC. 2004	
Prot. n. 9475	Cat. VI
CL	Fase.

Con riferimento alla convocazione Conferenza di servizi di cui all'oggetto si fa presente che questo Comando ha già espresso parere con nota nr 17783/16030 del 27/11/2004 che potrà essere acquisita al verbale della Conferenza di servizi del giorno 14 dicembre 2004 .

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott.Ing. Dante PALMIERI)

/SAC

COPIA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
CATANZARO

02 NOV. 2004

Ditta "ALV.M. - S.R.L."

UFFICIO: PREVENZIONE

Loc. Gentile  
88049 SOVERIA MANNELLI

Prot.n. 16810 /16030

Oggetto: Parere di Conformità alla normativa antincendio, D.P.R. 37/98 art.2, per l'attività di SUPERMERCATO individuata al n. 87 del D.M.I. 16.02.82 e comprendente le attività di cui ai nn. 91, 4B e 64 dello stesso decreto da realizzarsi nel Comune di SOVERIA MANNELLI alla Loc. Gentile. Esame Progetto.

e.p.c.

Al Comune di

SOVERIA MANNELLI

"

Alla Prefettura di

CATANZARO

Lo scrivente Comando in relazione all'istanza di cui all'oggetto, esaminati gli elaborati tecnici illustrativi allegati, esprime il seguente parere:

Conforme, ai soli fini antincendio,

con l'avvertenza che dovrà essere posta particolare attenzione in sede di stesura definitiva del progetto ai seguenti aspetti di sicurezza antincendio:


- 1- La zona vendita deve essere dotata di una ulteriore uscita di sicurezza da 3 moduli ovvero la comunicazione fra la zona vendita e la zona servizi deve avvenire mediante filtro a prova di fumo con porte di larghezza 3 moduli.
- 2- Il magazzino, posto al piano terra deve costituire compartimento antincendio.
- 3- Deve essere valutato analiticamente il carico d'incendio nella zona deposito posta al piano seminterrato. Qualora il carico di incendio risulti superiore a 50 Kg./mq. o si intende adibire tale area alla vendita deve essere prevista la realizzazione di un impianto automatico di estinzione di cui deve essere presentato specifico progetto secondo le norme di riferimento.
- 4- Gli impianti di protezione attiva previsti devono essere progettati, realizzati e certificati in conformità alla specifiche norme di riferimento (UNI 10779 e 9490 impianto idrico, UNI 9775 impianto di rilevazione ed allarme). In particolare deve essere chiuso l'anello antincendio al piano seminterrato e devono essere posti pulsanti manuali di allarme in corrispondenza di ogni percorso di uscita.
- 5- Le porte inserite sui percorsi di uscita devono presentare verso di apertura concorde all'esodo (accesso vano scala piano terra) e non devono ridurre la larghezza utile dei percorsi (porta sala riunioni).
- 6- Gli estintori installati devono essere del tipo almeno 21A e 113B.

Dichiarazione di Inizio Attività (art. 3 comma 5 D.P.R. 37/98 – art. 3 D.M. 04.05.98) ai fini dell'esercizio provvisorio dell'attività stessa.

Questo Comando, si riserva inoltre di effettuare eventuali prescrizioni qualora nel corso del sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, vengano rilevate situazioni diverse da quelle prospettate nel progetto definitivo approvato.

Si restituisce, vistata, copia della relazione e degli elaborati grafico-illustrativi trasmessi.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott.Ing. Dante PALMIERI)



BENN/gag



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**  
**Di Catanzaro**

**SETTORE TUTELA AMBIENTALE**

Servizio Rifiuti Ufficio Amministrativo  
Per comunicazione rivolgersi a Dott.ssa Procopio  
Tel. 0961-84300 – Fax 0961-84290

1.6.45 F. 1 S. 8/04

Prot. n° 74875  
Del.....

Catanzaro... 23 NOV. 2004

Spett.le Servizio Tutela Gestione Acque  
SEDE

OGGETTO: Convocazione conferenza di servizi per l'esame di concessione ad edificare per la realizzazione di un centro commerciale Località Gentile, Comune di Soveria Mannelli – ditta Supermarket ELLE S.r.l.

Con riferimento alla richiesta di parere del servizio Tutela Gestione Acque di questo settore , dall'analisi degli elaborati progettuali a disposizione non emergono problematiche particolari che coinvolgano in qualche modo il servizio Rifiuti.

Si evidenzia tuttavia che la ditta di gestione dovrà uniformarsi alle disposizioni dettate dalle seguenti norme:

- Art. 6 lettera m Dlgs 22/97 (deposito temporaneo)
- Artt. 11, 12, 15 Dlgs 22/97 (obblighi di compilazione MUD e tenuta dei registri di carico e scarico e formulari)

a tal fine è opportuna l'esatta identificazione dei rifiuti prodotti nelle diverse attività previste nel centro commerciale nonché la descrizione delle modalità di gestione degli stessi.

Infine trattandosi di un'opera di nuova costruzione non sono previsti interventi di demolizioni o altro che possa ingenerare l'accumulo di materiale di scarto da destinare al recupero o allo stoccaggio definitivo.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa S.Procopio



*Amministrazione Provinciale  
di Catanzaro*

Settore Tutela Ambientale

Servizio Gestione Risorse Energetiche

Per comunicazioni rivolgersi alla

Dott. Picciotti

Tel. 0961 84241 Fax 0961 84290

Prot. n°... 74719

Allegati n° 2 fogli n° 3

→ Al Servizio Tutela Gestione Acque  
SEDE

e p.c. Dirigente Settore Tutela Ambientale  
SEDE

Oggetto: Richiesta parere "Convocazione conferenza di servizi per l'esame di una domanda di concessione ad edificare, con allegati gli elaborati progettuali relativi, per la realizzazione di un centro commerciale; Località Gentile, Comune di Soveria Mannelli - Ditta: **SUPERMARKET ELLE S.R.L.** -

Con riferimento all'oggetto (Prot.n° 71758 del 10/11/2004), si comunica che dalla disamina degli elaborati progettuali, non si evidenzia alcuna competenza afferente a questo Servizio.

Qualora l'insediamento necessitasse di gruppi elettrogeni, rilevando le competenze di questa Amm.ne al rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia (D.Lgs. 112/98, L.59/97, D.P.R. 53/98), la Ditta in oggetto dovrà far pervenire:

- Comunicazione/Autorizzazione all'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni: qualora la potenza non sia superiore a 3MW (combustibili di alimentazione metano o GPL) od a 1MW (combustibili di alimentazione gasolio od altro) basta la comunicazione secondo fac-simile e scheda tecnica allegata. Qualora la potenza dovesse essere superiore ai valori su indicati, i gruppi elettrogeni sono soggetti ad autorizzazione provinciale secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1,c) ed all'art.2 del D.P.R. n°53/98 e le relative schede dovranno essere presentate in sede di conferenza di servizi.

Pertanto nel caso di gruppi elettrogeni soggetti a comunicazione la Ditta dovrà compilare la scheda predisposta dall'Ente ed il fac-simile di comunicazione allegati in copia (reperibile anche in Internet sul sito dell'Amm/ne Provinciale di Catanzaro [www.provincia.catanzaro.it](http://www.provincia.catanzaro.it)) per ogni singolo gruppo elettrogeno installato.

*1/2004*

Il responsabile del Servizio

Dott. Biol. E. Picciotti

FAC – SIMILE della COMUNICAZIONE  
(istanza in carta semplice)


Spett.le Amm.ne Prov.le di Catanzaro  
Settore Ecologia  
Servizio Inq. Fisico-Amb. ed Energia  
P.zza Rossi  
88100 Catanzaro

“ “ Agenzia delle Dogane  
Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)  
Via Buccarelli, 4  
88100 Catanzaro

“ “ Gestore della Rete di Trasmissione  
Nazionale S.p.A. (G.R.T.N.)  
Viale Maresciallo Pilsudski 92  
00197 Roma

Oggetto: Installazione ed esercizio gruppo/i elettrogeno/i.  
Comunicazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 D.P.R. 11/02/1998, n° 53.

Il sottoscritto ..... nato il ..... a .....  
e residente in ..... Via/Piazza ..... n° .....  
La sottoscritta Società ..... con sede legale in.....  
Via/Piazza .....  
iscritta presso la C.C.I.A.A. di..... al N°.....  
registrata al Tribunale di ..... al N°.....  
codice fiscale n° ..... e partita IVA N°.....  
esercitante l'attività di.....



COMUNICA

a codesta Provincia- ai sensi dell'art.1 c. 3 D.P.R. 11/12/1998 l'installazione e l'esercizio di gruppo/i  
elettrogeno/i, sito/i in..... Comune di.....

All'uopo si alligano n° \_\_\_\_\_ schede tecniche (una per ogni gruppo elettrogeno).

Dichiara altresì che l'installazione e l'esercizio verranno effettuati nel rispetto di **tutte** le norme di  
Sicurezza (Legge 46/90, D.L.vo 626/94, ecc.) ed Ambientali (D.P.R. 203/88 e s.m.i., Legge 447/95 e  
successivi decreti applicativi, Legge 36/01 e successivi decreti applicativi, D.L.vo 22/97 e s.m.i., ecc.),  
nonché di essere in possesso di **tutte** le prescritte Autorizzazioni in materia Ambientale.

Data \_\_\_\_\_

Firma  
(Titolare o Legale Rappresentante)

## SCHEDA TECNICA GRUPPI ELETTROGENI

Uso del gruppo elettrico da installare	CONTINUO	SOCCORSO O RISERVA	
Contratto ENEL	CODICE UTENTE _____	POTENZA IMPEGNATA _____ (kW)	
COMBUSTIBILE USATO	TIPO: _____		
	STOCCAGGIO: _____		
	UBICAZIONE SERBATOIO: _____		
POTENZA <b>TERMICA</b> (alimentazione a benzina o gasolio)	INSTALLATA: _____ (kW <sub>t</sub> )	DA INSTALLARE: _____ (kW <sub>t</sub> )	
POTENZA <b>NOMINALE</b> (alimentazione a gas metano o G.P.L.)	INSTALLATA: _____ (kVA)	DA INSTALLARE: _____ (kVA)	
POTENZA ELETTRICA <b>ATTIVA</b>	INSTALLATA: _____ (kW <sub>e</sub> )	DA INSTALLARE: _____ (kW <sub>e</sub> )	
LOCALE DI INSTALLAZIONE	ESTERNO _____	INTERNO DEDICATO _____	INTERNO _____
GRUPPO ELETTROGENO CON RECUPERO DI CALORE	CON RECUPERO _____	SENZA RECUPERO _____	
INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE O MITIGAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI	TIPOLOGIA _____ _____		

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA TECNICO ABILITATO  
\_\_\_\_\_

*[Signature]*

*[Signature]*

