



MUNICIPIO DI MESSINA

UFFICIO D'IGIENE E SANITÀ

IL SINDACO

Vista l'istanza del Sig. Presidente Istituto Autonomo Case Popolari
in data 12/4/1957, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'abitabilità dell'immobile oltre descritto;

Visto il progetto approvato dalla Commissione Edilizia, nella seduta del giorno.....;

Visto il verbale di ispezione dell'Ufficiale Sanitario, in data 6/9/1957.....;

Visto l'art. 221 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la circolare N. 200900 del 28 agosto 1937 del Ministero dell'Interno - Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità;

Vista la licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura di Messina in data..... N..... Div.....

Ritenuto che non sussistono cause di insalubrità;

DICHIARA

che con decorrenza dal 7 settembre 1957, l'immobile di proprietà de ll' Istituto
Autonomo Case Popolari di Messina

sito in questo Comune, Contrada Minissale

e composto da centocinquantadue appartamenti tipo di nuova costruzione
distribuiti in 19 palazzine e suddivisi in otto appartamenti per
palazzina e precisamente, due a piano rialzato, due a primo piano,
due al secondo e due al terzo, e composti rispettivamente di tre
vani ed accessori per ogni appartamento.

È ABITABILE AI SOLI FINI IGIENICI ED URBANISTICI.

Si rilascia il presente su carta libera ~~PER~~ ~~EN~~ per uso sgravio imposte

Dalla Sede Municipale, addì 9 Settembre 1957

Per **IL SINDACO**
F.to illeggibile

9187
Messina, 11 novembre 1958

Oggetto: richiesta certificato per n. 478 alloggi di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Rione Gazzi Minissale

Sig. Ufficiale Sanitario

S e d e

Dei 478 alloggi, di cui alla richiesta, ne sono ultimati n. 344 distribuiti in n. 14 palazzine, di cui n. 11 a quattro piani e n. ~~quattro~~ a tre piani (piano terra compreso).

I 344 appartamenti si compongono come segue:

- N. 160 appartamenti composti di n.2 vani, un ripostiglio, una latrina, una stanzetta da bagno, un ambiente cucina, un corridoio di disimpegno ed una ~~xxx~~ verandina coperta in cui vi è collocata una vaschetta a pila.
- N. 172 appartamenti composti di n.3 vani, un corridoio di disimpegno, una latrina, una stanzetta da bagno, un ambiente cucina e una verandina coperta in cui vi è collocata una vaschetta a pila.
- N. 12 appartamenti composti di n.4 vani, un corridoio di disimpegno, una latrina, una stanzetta da bagno, un ambiente cucina e una verandina coperta in cui vi è collocata una vaschetta a pila.

Ogni singolo ambiente (meno del ripostiglio degli appartamenti a due vani) di ciascuno appartamento è direttamente arieggiato, ha pareti intonacate e complete di coloritura e pavimento a mattonelle di cemento. Non si riscontrano tracce evidenti di umidità. La costruzione di ogni singolo appartamento è conforme all'allegato progetto.

Il Vigile Sanitario

*Nulla osta fu data
conferma dell'abitabilità
di 344 fitanze -
22-11-58*

L. Pa

Chilini